



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,

телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 8 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Усть-Куломский детский сад № 7
«Голубок»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «22» января 2020 года № 8, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «04» февраля 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «03» марта 2020 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Копыловым Андреем Васильевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

детского сада МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25; детского сада МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27; детского сада МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а»; детского сада МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б»,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

заведующим МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» Кравченко Ольгой Ревокатовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) в помещении (№4 по БТИ, теплоузел), в помещениях туалетов (№9 и №10 по БТИ), в помещениях (№2 и №3 по БТИ) деревянные перегородки не отштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2020 г.	
2.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) на плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 7.	31.08.2020 г.	
3.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) руководителем организации (директором МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок») не обеспечено исправное состояние знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход из помещения спальни (№12 по БТИ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.	31.08.2020 г.	
4.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) ширина эвакуационного выхода из здания, а именно из помещения прихожей (№5 по БТИ) и тамбура (№6 по БТИ), составляет менее 1,2 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	31.08.2020 г.	
5.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) высота эвакуационного выхода из здания, а именно из помещения прихожей (№5 по БТИ) и тамбура (№6 по БТИ), составляет менее 1,9 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил	31.08.2020 г.	

		«Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.		
6.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) высота эвакуационного выхода из здания, а именно из помещения спальни (№1 по БТИ) на веранду (№13 по БТИ), составляет менее 1,9 м. <i>(на веранде)</i>	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	31.08.2020 г.	
7.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) в помещении групповой (№1 по БТИ) перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, с ограждением.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНИП 2-08-02-89* п. 1.93*.	31.08.2020 г.	
8.	При входе в здание детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) с западной стороны (в помещение спальни №12 по БТИ), наружная лестница (или ее части) и площадка высотой от уровня тротуара более 0,45 м. не имеют ограждения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНИП 2-08-02-89* п. 1.93*.	31.08.2020 г.	
9.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) одна дверь эвакуационного выхода (в тамбуре №6 по БТИ) заблокирована.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.	31.08.2020 г.	
10.	На объекте защиты - здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 25) не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно на системы дублирующие сигналы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	31.08.2020 г.	
11.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27) ширина горизонтального участка пути эвакуации (на веранде - от выхода из тамбура №4 по БТИ до лестницы, ведущей к	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, ста-	31.08.2020 г.	

	выходу наружу здания), по которому могут эвакуироваться из помещений более 15 чел., составляет в свету менее 1,2 м.	тья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.1.1; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27.		
12.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27) не обеспечивается исправное состояние эвакуационного освещения и автоматическое включение эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения, а именно в помещении тамбура (№4 по БТИ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43.	31.08.2020 г.	
13.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27) в помещении спальни и медкабинета (№8 по БТИ), в помещении горшочной (№5 по БТИ), в помещении приемной (№7 по БТИ) деревянные стены, перегородки и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2020 г.	
14.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27) на плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 7.	31.08.2020 г.	
15.	На объекте защиты - здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Советская, д. 27) не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно на системы дублирующие сигналы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	31.08.2020 г.	
16.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») высота эвакуационного выхода из здания, а именно из помещения кухни (№2 по БТИ), составляет менее 1,9 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	31.08.2020 г.	

17.	При входе в здание детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») в помещении №11 по БТИ (основной вход) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, с ограждением.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.3; СНиП 2-08-02-89* п. 1.93*.	31.08.2020 г.	
18.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») в помещении спальни (№9 по БТИ) допускается эксплуатация электропровода (на кварцевую лампу) с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 42.	31.08.2020 г.	
19.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») линии электроснабжения помещений не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2020 г.	
20.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») деревянные стены, перегородки и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками, за исключением спальни (№9 по БТИ), групповой (№10 по БТИ), пищеблока (№2, №1 по БТИ).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2020 г.	
21.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») помещения кладовых (№11 по БТИ) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.	31.08.2020 г.	
22.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Интернациональная, д. 56 «а») в помещении приемной (№5 по БТИ) у элек-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 42 подпункт «ж».	31.08.2020 г.	

	трошита допущено размещение горючих материалов (шкафы, мебель).			
23.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») линия электроснабжения помещения электрощитовой (№16 по БТИ) не имеет устройства защитного отключения, предотвращающего возникновение пожара (на светильник).	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	31.08.2020 г.	
24.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») в помещении теплоузла (№8 по БТИ), а также в помещениях возле воздухопроводов (вентиляционных коробов) вентиляции, деревянные стены и потолки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2.	31.08.2020 г.	
25.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») руководителем организации (заведующим МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок») не обеспечено устранение повреждений огнезащитных покрытий (штукатурки) строительных конструкций (стен и потолков) в помещении теплоузла (№8 по БТИ), а также в помещениях возле воздухопроводов (вентиляционных коробов) вентиляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	31.08.2020 г.	
26.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») помещение (№35 по БТИ) не оборудовано соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 приложение А, п. А4, табл. А.1, табл. А.3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.	31.08.2020 г.	
27.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») одна дверь эвакуационного выхода (в тамбуре №35 по	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.	31.08.2020 г.	

	БТИ) блокирована.			
28.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») одна дверь эвакуационного выхода между помещением (№25 по БТИ) и помещением (№26 по БТИ) блокирована.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36.	31.08.2020 г.	
29.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») запоры на дверях эвакуационных выходов между помещением (№32 по БТИ) и помещением (№33 по БТИ), а также между помещением (№25 по БТИ) и помещением (№26 по БТИ) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 35.	31.08.2020 г.	
30.	На объекте защиты - здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61.	31.08.2020 г.	
31.	В здании детского сада (в с Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 7 «б») на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.27; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.136.	31.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица; в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.